

dixell®



DIXELL
TERMOSTAT

MODEL : XR30CX

Kullanım Kılavuzu

DİJİTAL TERMOSTAT

XR30CX

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

1. GENEL UYARI
2. GENEL TANIM
3. YÜKLERİN KONTROLÜ
4. ÖN PANEL KOMUTLARI
5. MAKS & MIN SICAKLIK KAYDI
6. ANA FONKSİYONLAR
7. PARAMETRELER
8. DİJİTAL GİRİŞ (P3P = N İLE ETKİN)
9. TTL SERİ HATTI -İZLEME SİSTEMLERİ İÇİN
10. X-REP ÇIKIŞI - OPSİYONEL
11. KURULUM VE MONTAJ
12. ELEKTRİK BAĞLANTILARI
13. HOT KEY KULLANIMI
14. ALARM SİNYALLERİ
15. TEKNİK BİLGİ
16. BAĞLANTILAR
17. VARSAYILAN PARAMETRE LİSTESİ

Kılavuzu kullanmadan önce mutlaka okuyunuz

- Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır ve cihazın mümkün olduğunca yakın bir yerde muhafaza edilmesi tavsiye edilmektedir.
- Bu cihaz aşağıda belirtilen özelliklerin dışında kullanılamaz.
- Cihazı kullanmaya başlamadan, çalışma şartları içinde olduğundan emin olunmalıdır.

⚠ GENEL UYARILAR

- Bağlantıları yapmadan önce besleme voltajının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihazı, su veya neme maruz bırakılmamalıdır. Cihazı yüksek atmosferik nem altında ani sıcaklık değişikliklerinden koruyunuz.
- Uyarı: Her türlü bakımdan önce tüm elektrik bağlantılarını sökmeyi unutmayın.
- Sensörü son kullanıcının erişemeyeceği bir yere yerleştirin. Cihaz kesinlikle açılmamalıdır.
- Herhangi bir arıza durumunda cihazı kesinlikle açmadan satıcınıza danışınız.
- Her bir rölenin azami akım değerine uygun olarak tesisatı düzenleyiniz.
- Sensör, yük ve güç bağlantı kablolarının birbirlerinden yeterli uzaklıkta ayrılmış olduğundan emin olunuz.

GENEL TANIM


XR30CX 32x74 mm ölçülerinde, normal sıcaklıklarda soğutma uygulamaları için dizayn edilmiş zamana göre defrost fonksiyonlu bir termostat olup dahili timer ile kompresörü durdurarak defrost yapar. Cihazda 2 NTC veya PTC girişi bulunmaktadır. Bunlardan biri sıcaklık kontrolü için diğeri, opsiyonel olan, Hot-Key terminaline yerleştirilebilen kondanser sıcaklığını ölçmede veya herhangi bir sıcaklığın ölçülmesinde kullanılabilir. Opsiyonel olarak dijital giriş terminalinde üçüncü bir sensor girişi olabilmektedir.

Hot-Key çıkış terminali **XR30CX** cihazının XJ485-CX kodlu bir module ModBus-RTU protokolüne uygun dIXEL'in X-WEB familyasından olan görüntüleme sistemlerine bağlanabilmektedir.

Kontrol edilen yükler

Kompresör

Düzenleme, XR30CX cihazına bağlanmış olan sensor aracılığıyla ayar değerinden pozitif bir fark değeriyle ölçümü gerçekleştirmektedir: Sıcaklık yükseldiğinde ayar değeri + fark değerine ulaştığında kompresör çalışır ve sıcaklığı ayar değerine gelinceye kadar çalışır. Sensörün hatalı olması durumunda kompresör kalkış ve duruşu "CON" ve "COF" parametreleriyle ayarlanmaktadır.



Defrost

Defrost kompresör durdurulmasıyla gerçekleştirilmektedir. "IdF" parametresi defrost aralıklarını belirlerken, "MdF" parametresi defrost sürelerini belirler.

Tuş Takımı



SET : Ayar değerini görüntüler; programlama modunda değerleri onaylar.

❄️ **(DEF)** Basıldığında defrostu başlatır

⬆️ **(YUKARI)** ölçülmüş azami sıcaklığı gösterir; programlama modunda parametre değiştirmeye ve değerleri yükseltmeye yarar

⬇️ **(AŞAĞI)** ölçülmüş asgari sıcaklığı gösterir; programlama modunda parametre değiştirmeye ve değerleri düşürmeye yarar

⏻ Cihazı kapamaya yarar (onF=oFF ise).

💡 Kullanılmamaktadır.

TUŞ KOMBİNASYONLARI:

⬆️ + ⬇️ Tuş takımını kilitlet ve kilidi açar.

SET + ⬇️ Programlama moduna giriş için

SET + ⬆️ Programlama modundan çıkış için

LEDLER

LED	MOD	FONKSİYON
❄️	AÇIK	Kompresör çalışır

LED	MOD	FONKSİYON
	Yanıp Söner	Kompresör çalışmaları arasında gecikme olur
	AÇIK	Defrost çalışır
	AÇIK	Alarm durumu mevcuttur
	AÇIK	Sürekli döngü vardır
	AÇIK	Enerji tasarrufu yapılmaktadır
	AÇIK	Aydınlatma açık
	AÇIK	Yardımcı röle açık
	AÇIK	Ölçüm birimi
	Yanıp Söner	Programlama fazı

Azami & asgari sıcaklık kaydı

Asgari sıcaklığı görmek

1. ▼ tuşuna basın.
2. Önce "Lo" mesajı, ardından kaydedilmiş asgari sıcaklık gösterilir.
3. ▼ tuşuna yeniden basarak veya 5 saniye bekleyerek normal gösterime dönülür.

Azami sıcaklığı görmek

1. ▲ tuşuna basın.
2. Önce "Hi" mesajı, ardından kaydedilmiş azami sıcaklık gösterilir.
3. ▲ tuşuna yeniden basarak veya 5 saniye bekleyerek normal gösterime dönülür.

Kaydedilen sıcaklıkların sıfırlanması

1. Azami veya asgari sıcaklık görüntülenirken SET tuşuna 3 saniyeden fazla basılı tutun (rSt mesajı gözüktür).
2. "rSt" mesajı yanıp söner ve normal sıcaklık gösterimine geri dönülür.

Ana fonksiyonlar

Ayar değerinin görüntülenmesi

1. SET tuşuna basın: ayar değeri görüntülenir
2. Çıkış için SET tuşuna basın veya 5 saniye bekleyin.

AYAR DEĞERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. SET tuşuna 2 saniye basılı tutun.
2. Ayarlı değer gösterilir ve gösterim birimi "°C" veya "°F" olarak yanıp söner;
3. ▲ veya ▼ tuşuyla ayar değerini ayarlayınız.
4. Değeri ayarladıktan sonra SET tuşuna basarak değeri onaylayınız.

Manuel defrost başlatımı

1. DEF tuşuna 2 saniye basılı tutunca defrost başlar.

PARAMETRE DEĞERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Set + ▼ tuşlarına birlikte 3 saniye boyunca basarak programlama moduna giriniz.
 2. İstedığınız parametreyi bulunuz ve SET tuşuna basarak değerini görüntüleyiniz.
 3. Ok tuşlarıyla değerini ayarlayınız.
 4. SET tuşuna basarak değeri onaylayın ve bir sonraki parametreye geçin.
- Çıkış:** SET + ▼ tuşuna basın veya 15 saniye bekleyin.
- NOT:** Prosedürden zamanaşımı geçtikten sonra çıkılsa bile set değeri kaydedilir.

GİZLİ MENÜ

Gizli menu, cihaz içindeki tüm parametreleri görüntülemeye yarar.

GİZLİ MENÜYE GİRİŞ

1. **Set + ▼** tuşlarına 3 saniye boyunca basarak programlama moduna girin.
2. Moda girdikten sonra **Set+n** tuşlarına 7 saniye boyunca basılı tutun. Pr2 yazısı kısa bir süre gözüktükten sonra HY parametresiyle parametreler görüntülenmeye başlar.

ARTIK GİZLİ MENÜYE GİRDİNİZ.

3. İstediğiniz parametreyi seçiniz.
4. SET tuşuna basarak parametre değerini görüntüleyiniz.
5. ▲ veya ▼ tuşlarıyla değeri ayarlayınız.
6. SET tuşuna basarak değer onaylayın ve bir sonraki parametreye geçin.

Çıkış: SET + ▲ tuşuna basın veya 15 saniye bekleyin.

NOT1: Pr1 modunda hiç bir parametre olmadığı takdirde 3 saniye sonra “noP” mesajı gözükür. Pr2 mesajı görünene kadar ilgili tuşlara basınız.

NOT2: Prosedürden zamanaşımı geçtikten sonra çıkılsa bile set değeri kaydedilir.

MENÜLER ARASI PARAMETRE TRANSFERİ

Gizli menu içinde yer alan parametreler ilk menüye (Pr1 kademesi) “SET + ▼” tuşlarına basarak yapılabilmektedir. Gizli menüde ilk seviyede bir parametre varsa ondalık değer açıktır.

TUŞ TAKIMININ KİLİTLENMESİ

1. **YUKARI + AŞAĞI** tuşlarına 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
2. Tuş takımı kilitlendiğinde “POF” mesajı görüntülenir. Bundan sonra sadece ayar değerini, azami ve asgari sıcaklık kayıtları görüntülenebilmektedir.
3. Bir tuşa 3 saniye boyunca basıldığında ekranda tekrar “POF” mesajı gösterilir.

TUŞ TAKIMI KİLİDİNİN AÇILMASI

▲ + ▼ tuşlarına 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Ekranda “PON” mesajı görüntülenir ve tuş kilidi açılır.

SÜREKLİ DÖNGÜ

Defrost yapılmadığı sırada “▲” tuşuna 3 saniye basılarak sürekli döngü aktif hale getirilebilir. Kompresör “ccS” ayar değerini sağlamak için “CCt” parametresiyle girilen süre boyunca çalışır. Döngü ayarlanmış süre dolmadan gene “▲” tuşuna 3 saniye basılarak durdurulabilir.

AÇ/KAPA FONKSİYONU

- ⏻ “onF=Off” olduğunda AÇ/KAPA tuşuna basarak cihaz kapatılabilmektedir. Cihaz kapanır “OFF” yazısı çıkar. Bu durumdayken hiç bir düzenleme yapılamaz. Cihazı tekrar açmak için gene AÇ/KAPA tuşuna basınız.

Parametreler

KONTROL

Hy Fark değeri: (0,1 ÷ 25,5°C / 1÷255 °F) Ayar değeri için fark değeri. Kompresör Ayar değeri + Fark olduğunda devreye girer; ayar değerine geri döndüğünde çalışması biter.

LS Asgari ayar değeri: (- 50°C÷SET/-58°F÷SET): Ayar değeri için asgari değeri belirler.

US Azami ayar değeri: (SET+110°C/ SET+230°F). Ayar değeri için azami değeri belirler.

Ot Sensör kalibrasyonu: (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F) termostat sensörü için bir offset değeri ayarlamaya yarar

P3P 3. sensor olması durumu (P3): n= mevcut değil: terminal girişi 9 dijital giriş olarak görev yapar; y= mevcut: terminal girişi 9 üçüncü sensor girişi olarak görev yapar.

O3 3. sensor kalibrasyonu (P3): (-12.0÷12.0°C; -120÷120°F). termostat sensörü için bir offset değeri ayarlamaya yarar.

P4P 4. sensor olması durumu: (n = mevcut değil; y = mevcut).

o4 4. sensor kalibrasyonu: (-12.0÷12.0°C) termostat sensörü için bir offset değeri ayarlamaya yarar.

OdS Kalkışta çıkış aktivasyon gecikmesi: (0÷255dakika) Bu fonksiyon kalkışta görev almaktadır ve çıkışın parametrelerce girilen görevlerini yapmasını geciktirmek için kullanılmaktadır.

AC Kompresör çalışmaları arası geciktirmesi: (0÷50 dakika) Kompresör durmasıyla çalışması arasında geciktirme süresini belirler.

CCtSürekli döngüde kompresörün çalışma: (0.0÷24.0 saat; gösterim 10dakika) sürekli döngünün süresini ayarlar: kompresör CCT süresi boyunca çalışır. Örneğin, oda yeni ürünlerle doluyken kullanılabilir.

CCS Sürekli döngü için ayar değeri: (-50÷150°C) sürekli döngü esnasında ayar değerini ayarlar.

COn Sensör arızasında kompresör çalışma süresi: (0÷255 dakika) Sensör arızası durumunda kompresörün çalışma süresini ayarlar. COn=0 olduğunda, kompresör hiç çalışmaz.

COF Sensör arızasında kompresör çalışmama süresi: (0÷255 dakika) Sensör arızası durumunda kompresörün çalışmama süresini ayarlar. COF=0 olduğunda sürekli aktiftir.

CH Aksiyon tipi: CL = soğutma; Ht = ısıtma

EKRAN

CF Sıcaklık ölçüm birimi: °C=Celsius; °F=Fahrenheit.

UYARI: Birim değişikliği yapıldığı takdirde tüm ilgili parametrelerdeki sıcaklıkla ilgili rakamsal değerler yeniden girilmelidir.

rESGösterim (°C için): in = 1°C; dE = 0.1 °C

dLyGösterim gecikmesi: (0 ÷20.0dakika; gösterim 10s) sıcaklık değerinde oluşan değişimin ekrana yansımaları arasında olabilecek gecikmeyi ayarlar.

DEFROST

IdF Defrost aralıkları: (0÷120saat) İki defrost başlangıcı arasındaki süreyi ayarlar.

MdF Azami defrost süresi: (0÷255dakika) **P2P = n** olduğunda defrost süresini ayarlar; **P2P = y** olduğunda azami defrost süresini ayarlar.

dFd Defrost esnasında sıcaklık gösterimi: **rt** = eş zamanlı sıcaklık; **it** = defrost başlangıcındaki sıcaklık; **SEt** = ayar değeri; **dEF** = dEF yazısı

dAd Defrosttan sonra azami gösterim gecikmesi: (0÷255dakika) Defrost sonuyla oda sıcaklığı gösterimi arasında izin verilen azami gecikme süresini ayarlar.

ALARMLAR

ALC Sıcaklık alarmları konfigürasyonu: (Ab; rE)

Ab= mutlak sıcaklık: alarm sıcaklığı ALL veya ALU değerlerine göre verilir.

rE = sıcaklık alarmları ayar değerine göre verilir. **SET+ALL** veya **SET+ALU** değerleri aşıldığında alarm durumu başlar.

ALU Azami sıcaklık alarmı: (SET÷110°C; SET÷230°F) bu sıcaklığa ulaşıldığında ALd gecikmesinden sonra alarm verilir.

ALL Asgari sıcaklık alarmı: (-50.0 ÷ SET°C; -58÷230°F) bu sıcaklığa ulaşıldığında ALd gecikmesinden sonra alarm verilir.

AFH Sıcaklık alarmı düzeltimi için fark değeri: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F) Sıcaklık alarmı düzeltimi için müdahale fark değerini ayarlar.

Ald Sıcaklık alarmı gecikmesi: (0÷255 dakika) Alarm koşulunun tespiti ile alarm sinyali verilmeye başlaması arasındaki süreyi ayarlar.

dAO Kalkışta sıcaklık alarmı muafiyeti: (0.0 - 23.5 saat) Cihaz çalışımından sonraki alarm durumu tespiti ile alarm sinyali verilmeye başlaması arasındaki süreyi ayarlar.

KONDANSER SICAKLIK ALARMI (4. sensor tarafından farkedilir)

AP2 Kondanserin sıcaklık alarmı için sensör seçimi: nP = sensör yok; P1 =termostat sensörü; P2 = evaporatör sensörü; P3 =yapılandırılabilir sensör; P4 = hot key takılıyken sensör

AL2 Kondanser düşük sıcaklık alarmı: (-55÷150°C) bu sıcaklığa ulaşıldığında Ad2 gecikmesi ile LA2 alarm sinyali verilir.

Au2 Kondanser yüksek sıcaklık alarmı: (-55÷150°C) bu sıcaklığa ulaşıldığında Ad2 gecikmesi ile HA2 alarm sinyali verilir.

AH2 Kondanser sıcaklık alarmı düzeltimi fark değeri: (0,1÷25,5°C; 1÷45°F)

Ad2 Kondanser sıcaklık alarmı gecikmesi: (0÷255 dakika) kondanser alarm koşulu ile alarm sinyali verilmesi arasındaki gecikmeyi ayarlar.

dA2 Kalkışta kondanser sıcaklık alarmı muafiyeti: (0.0 - 23.5 saat)

bLL Kondanser düşük sıcaklık alarmı ile kompresörün durdurulması: n = no: kompresör çalışmaya devam eder; Y = yes, alarm koşulu geçene dek kompresör durdurulur, her halükarda düzenleme AC süresi sonunda yeniden başlar.

AC2 Kondanser yüksek sıcaklık alarmı ile kompresörün durdurulması: n = no: kompresör çalışmaya devam eder; Y = yes, alarm koşulu geçene dek kompresör durdurulur, her halükarda düzenleme AC süresi sonunda yeniden başlar.

İKİNCİ RÖLE

tbA Alarm rölesi durdurma (oA1=Alr durumunda geçerli): (n= durdurma fonksiyonu kapalı: alarm rölesi alarm durumu devam ettiği müddetçe açık kalır, y =durdurma fonksiyonu aktif: alarm rölesi alarm esnasında bir tuşa basılarak kapatılabilir).

oA1 İkinci röle konfigürasyonu: ALr: alarm; Lig: Aydınlatma; AuS: Harici röle; onF: cihaz çalıştığı müddetçe sürekli açık; db = seçmeyiniz!; dEF: seçmeyiniz!.; FAn: seçmeyiniz!; dF2: seçmeyiniz!.

AoP Alarm rölesi polaritesi: Alarm olduğunda alarm rölesinin açık veya kapalı olacağını belirler. CL= 1-2 no'lu uçlar alarm süresince kapalı; oP = 1-2 no'lu uçlar alarm süresince açık

DİJİTAL GİRİŞ

i1P Dijital giriş polaritesi: oP: kontak açılarak aktif hale gelir; CL: kontak kapanarak aktif hale gelir.

i1F Dijital giriş konfigürasyonu: EAL = harici alarm: "EA" mesajı gösterilir; bAL = ciddi alarm: "CA" mesajı gösterilir. PAL = basınç otomatığı alarmı, "CA" mesajı gösterilir; dor = kapı otomatığı fonksiyonu; dEF = defrost döngüsünün aktive edilmesi; AUS = engellenmiş; Htr = aksiyon türü dönüşümü (soğutma-ısıtma); FAn = AYARLAMAYIN; ES = enerji tasarrufu

did (0-255 dakika) i1F= EAL veya i1F = bAL olduğunda dijital giriş alarm gecikmesi: harici alarm durumu ile sinyal verilmesi arasındaki gecikme süresini ayarlar.

i1F= dor olduğunda: açık kapı sinyalinde gecikme

i1F = PAL olduğunda: basınç otomatığı fonksiyonu için zaman: basınç otomatığı aktivasyon sayısının hesaplanması için gereken zaman aralığı

nPS Basınç otomatığı sayısı: (0-15) Alarm sinyalinden verilmeden önce basınç otomatığı aktivasyon sayısını ayarlar. "did" süresi içinde nPS aktivasyonuna ulaşırsa, cihazın açılıp kapanması gerekmektedir.

odcAçık kapı durumunda kompresör durumu: no; Fan = normal; CPPr; F_C = kompresör kapalı

rrd doA alarmından sonra çıkışların yeniden başlaması: no = çıkışlar doA alarmından etkilenmezler; yES = çıkışlar doA alarmı ile baştan başlarlar.

HES Enerji tasarrufu sırasında sıcaklık yükselmesi: (-30,0°C-30,0°C/-22+86°F) enerji tasarrufu modunda ayar değerinin yükselişini ayarlar.

DİĞERLERİ

AdrSeri adres: (1-244): sistem içinde cihaza bağla diğer cihazların tanımlamak için kullanılır.

PbC Sensör tipi: PbC = PTC , ntc = NTC

onF AÇ/KAPA fonksiyonu: nu = engellenmiş; oFF = kullanılabilir; ES = AYARLAMAYIN.

dP1 Termostat sensor gösterimi

dP3 Üçüncü sensor gösterimi – opsiyonel

dP4 dördüncü sensor gösterimi

rSE Gerçek ayar değeri: enerji tasarrufu modunda ki ayar değerini veya sürekli döngü sırasındaki ayar değerini gösterir.

rEL Yazılım versiyonu

Ptb Parametre tablo kodu

Dijital giriş (p3p = N ile etkin)

Aşağıdaki tariflere göre kullanıcı tarafından i1F parametresi ile ayarlanabilen tek bir dijital giriş vardır.

KAPI OTOMATIĞI (i1F = DOR)

Kapı durumunu algılar ve "odc" parametresine göre role çıkışına sinyal gönderir: no = normal; Fan = Fan kapalı; CPPr = kompresör kapalı; F_C = kompresör ve fan kapalı

Kapı açıkken, "did" gecikmesinden sonra, kapı alarm sinyali verilir ve ekranda "dA" mesajı yazar; ardından düzenlemenin yeniden başlaması için rtr = yES olması gerekmektedir. Dijital giriş kesildiği anda alarm durur. Kapı açık alarmı sırasında alçak ve yüksek sıcaklık alarmları engellenir.

GENEL ALARM (I1F = EaL)

Dijital giriş aktif hale gelir gelmez cihaz "EAL" alarm mesajını vermeden önce "did" gecikme süresinin geçmesini bekler. Çıkış durumu değişmez. Dijital giriş bağlantısı söküldüğünde alarm durur.

CİDDİ ALARM MODU (I1F = BAL)

Dijital giriş aktif haldeyken cihaz "CA" alarm mesajını vermek için "did" gecikme süresini bekler. Röle çıkışları kapatılır. Dijital giriş bağlantısı söküldüğünde alarm durur.

Basınç otomatığı (I1F = PAL)

Basınç otomatığı aktivasyon sayısı "did" süresi içinde "nPS" parametresi değerine ulaşırsa, "CA" alarm mesajı gösterilir. Kompresör durur, düzenlemeler yapılmaz. Dijital giriş açık oldukça kompresör kapalı olur. "nPS" aktivasyon sayısına "did" gecikmesi içinde ulaşırsa cihazı kapatıp açarak yeniden başlatın.

Defrost başlangıcı (I1F = DFR)

Gerekli koşullar sağlandığında defrostu başlatmaya yarar. Defrost bittikten sonra dijital giriş kullanılmıyorsa normal çalışmasına cihaz geri döner; aksi takdirde cihaz "MdF" emniyet süresinin dolmasını bekler.

Aksiyon türü dönüşümü: ısıtma – soğutma (I1F = HTR)

Bu fonksiyon cihaz düzenlemesinin soğutmadan ısıtmaya veya tam tersi dönüşümünü sağlar.

ENERJİ TASARRUFU (I1F = ES)

Enerji tasarrufu fonksiyonu ayar değerinin SET+HES (parametre) sonucunun değiştirilebilmesini sağlar. Bu fonksiyon dijital giriş aktif olana kadar kullanılabilir.

DİJİTAL GİRİŞ POLARİTESİ

Dijital giriş polaritesi "i1P" parametresine bağlıdır.

i1P=CL : dijital giriş kontağı kapatılarak aktif hale gelir

i1P=OP : dijital giriş kontağı açılarak aktif hale gelir.

TTL SERİ BAĞLANTISI – GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ İÇİN

TTL seri bağlantısı Hot-Key konnektörü vasıtasıyla ModBUS-RTU protokolüne uygun olarak TTL/RS485 konvertörür, XJ485-CX sayesinde, X-WEB 500/3000/300 familyası gibi görüntüleme sistemlerine cihazın bağlanmasını sağlar.


X-rep ÇIKIŞI - OPSİYONEL

Opsiyonel bir özellik olan X-REP Hot-Key konnektörü ile cihaza bağlanır. X-rep çıkışı seri bağlantı şartının dışına çıkar.



X-REP bağlamak için şu konnektörler kullanılmalıdır: CAB-51F(1m), CAB-52F(2m), CAB-55F(5m),

Kurulum ve montaj



Cihazı dik bir panoya, 29x71mm ebatlarında bir yuvaya, tedarik edilen özel klipslerle monte edilmelidir. Cihazın doğru çalışması için olması gereken sıcaklık 0÷60 °C aralığıdır. Cihazı titreşimli, zararlı gazlı, kirli ve aşırı nemli ortamlara yerleştirmeyin. Aynı koşulların Sensörler içinde sağlanması gerekmektedir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Cihaz, kesit alanı 2,5 mm² olan kabloların bağlanabilmesi için civata terminali ile birlikte tedarik edilmektedir. Cihazı bağlamadan önce güç kaynağının gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Sensör kablolarını, çıkışlardan ve güç kablolarından ayrı tutmanız gerekmektedir. Her rölede izin verilen azami akım miktarını kesinlikle geçmeyiniz, daha büyük yükler için harici bir röle kullanınız.

Sensör Bağlantısı

Sensör uçları herhangi emniyet amaçlı olarak yukarı dönük yerleştirilmelidir. Sensörlerin hava akımının olmadığı bölgelere yerleştirilmesi tavsiye edilmektedir. Defrost sonlandırma sensörünün en soğuk olabilecek bölgeye ve ısıtıcılardan en uzak bölgeye yerleştiriniz.

HOT KEY ANAHTARI KULLANIMI

CİHAZDAN HOT-KEY'E YÜKLEMELİK İÇİN

1. Cihazı tuşları kullanarak programlayınız.
2. Cihaz açık durumdayken HOT-KEY anahtarını yuvasına yerleştiriniz ve **o** tuşuna basınız, ekranda **“uPL”** mesajı görünür ardından **“End”** mesajı yanıp sönmeye başlar.
3. **“SET”** tuşuna basınız. **“End”** mesajı sabit olarak görünür.
4. Cihazı kapatınız, HOT-KEY'i çıkarttıktan sonra tekrar açınız.

NOT: **“Err”** mesajı hatalı programlama durumunda görünür. Bu durumda, eğer programlamayı yeniden yapmak isterseniz **o** tuşuna basınız veya HOT-KEY'i çıkartarak işlemi kesiniz.

HOT-KEY'DEN CİHAZA YÜKLEMELİK İÇİN

1. Cihazı kapatınız
2. Hot-Key'i yuvasına yerleştirin ve cihazı açın.
3. Cihaz açıldıktan sonra otomatik olarak Hot-Key içindeki programlama yüklenmeye başlar ve ekranda **“doL”** mesajı yanıp söner, bitince ekranda **“End”** yazısı yanıp söner
4. 10 saniye sonra cihaz yeni parametreleri ile çalışmaya başlar
5. **“Hot-Key”**i çıkartın.

NOT: **“Err”** mesajı hatalı programlama durumunda görünür. Bu durumda, eğer programlamayı yeniden yapmak isterseniz cihazı kapatıp tekrar açınız veya HOT-KEY'i çıkartarak işlemi kesiniz.

Alarm Sinyalleri

Mesaj	Neden	Çıkışlar
“P1”	Oda sensörü hatası	Kompresör çıkışı “Con” ve “COF” parametrelerine bağlıdır.
“P3”	Üçüncü sensor hatası	Çıkışlarda değişiklik olmaz
“P4”	Dördüncü sensor hatası	Çıkışlarda değişiklik olmaz
“HA”	Azami sıcaklık alarmı	Çıkışlarda değişiklik olmaz

Mesaj	Neden	Çıkışlar
"LA"	Asgari sıcaklık alarmı	Çıkışlarda değişiklik olmaz
"HA2"	Kondanser yüksek sıcaklık	"Ac2" parametresine bağlıdır.
"LA2"	Kondanser alçak sıcaklık	"bLL" parametresine bağlıdır.
"dA"	Açık kapı	"rrd" parametresine göre kompresör
"EA"	Harici alarm	Çıkışlarda değişiklik olmaz
"CA"	Ciddi harici alarm (i1F=bAL)	Tüm çıkışlar kapalı
"CA"	Basınç otomatiği alarmı (i1F=PAL)	Tüm çıkışlar kapalı

Alarm Düzeltimi

"P1", "P3" ve "P4" sensor hataları ilgili sensörde hata tespitinden bir kaç saniye sonra aktif olur; Sensörler normal çalışmalarının ardından bir kaç saniye sonra alarm sinyali kesilir. Sensörü değiştirmeden önce bağlantılarının kontrol edilmesinde fayda vardır.

"HA", "LA" "HA2" ve "LA2" sıcaklık alarmları sıcaklık normal değerlere geldikten hemen sonra kesilirler

"EA" ve "CA" alarmları (i1F=bAL) dijital giriş bağlantısı kesildikten sonra kesilirler.

"CA" alarmı (i1F=PAL) cihazın yeniden başlatılmasıyla kesilir.

DİĞER MESAJLAR

Mesaj	Açıklaması
Pon	Tuş takımı kilidi açıldı.
PoF	Tuş takımı kitli.
noP	Programlama modunda: Pr1 kademesinde parametre yoktur. Ekranında veya dP2, dP3, dP4`te: seçilen sensor kullanımda değil.
noA	Kayıtlı alarm yok

TEKNİK BİLGİLER

Gövde: ABS

Muhafaza: XR30CX ön cephe 32x74 mm; derinlik 60mm

Montaj: XR30CX 71x29mm yuva içine panel montajı

Koruma sınıfı: IP20; **Ön cephe muhafazası:** IP65

Bağlantılar: Vidalı terminal bloğu ≤ 2,5 mm² kablo

Güç Kaynağını: 12Vac/dc, ±10%; 24Vac/dc, ±10%; 230Vac ±10%, 50/60Hz, 110Vac ±10%, 50/60Hz

Güç Sarfiyatı: 3VA max

Gösterim: 3 rakamlı, kırmızı LED, 14,2 mm yükseklik; **Girişler:** En fazla 4 NTC veya PTC

Dijital giriş: serbest gerilim kontağı

Röle çıkışları: kompresör SPST 8(3) A, 250Vac; veya 20(8)A 250Vac

Bilgi saklama: EEPROM

Aksiyon türü: 1B; **Kirlilik derecesi:** 2, **Software sınıfı:** A

Çalışma sıcaklığı: 0÷60 °C (32÷140°F); **Saklama sıcaklığı:** -30÷85 °C (-22÷185°F)

Bağıl nem: 20÷85% (yoğuşmasız)

Ölçüm ve düzenleme aralığı: **NTC:** -40÷110°C (-40÷230°F);


PTC: -50÷150°C (-58÷302°F)

Gösterim: 0,1 °C veya 1°C veya 1 °F ; **25°C`da cihaz kesinliği:** ±1 °C ±1 rakam

Bağlantılar


X-REP çıkışı TTL çıkışından hariçtir. Aşağıdaki kodlar ile vardır:
XR30CX- xx2xx, XR30CX –xx3xx;

XR30CX – 8a Kompresor



- 9-40Vdc : 7. ve 8. terminallere bağlayın.
12Vac/dc: 7. ve 8. terminallere bağlayın.
24Vac/dc: 7. ve 8. terminallere bağlayın.
120Vac: 7. ve 8. terminallere bağlayın.

XR30CX – 20a Kompresör



- 9-40Vdc : 7. ve 8. terminallere bağlayın.
12Vac/dc: 7. ve 8. terminallere bağlayın.
24Vac/dc: 7. ve 8. terminallere bağlayın.
120Vac: 7. ve 8. terminallere bağlayın.

PARAMETRE LİSTESİ

Kod	İsim	Aralık	°C/°F	
Set	Ayar değeri	LS÷US	3.0	- - -
Hy	Fark değeri	0,1÷25.5°C/ 1÷255°F	2.0	Pr1
LS	Asgari ayar değeri	-50°C÷SET/-58°F÷SET	-50.0	Pr2
US	Azami ayar değeri	SET÷110°C/ SET ÷230°F	110	Pr2
Ot	Termostat sensor kalibrasyonu	-12÷12°C /-120÷120°F	0.0	Pr1
P3P	Üçüncü sensor varlığı	n=yok; Y=var	n	Pr2
O3 ¹	Üçüncü sensor kalibrasyonu	-12÷12°C /-120÷120°F	0	Pr2
P4P	Dördüncü sensor varlığı	n=yok; Y=var	n	Pr2
O4	Dördüncü sensor kalibrasyonu	-12÷12°C /-120÷120°F	0	Pr2
OdS	Kalkışta çıkış gecikmesi	0÷255 dakika	0	Pr2
AC	Kompresör tekrar çalıştırma gecikmesi	0 ÷ 50 dakika	1	Pr1
CCt	Sürekli döngü süresi	0.0÷24.0 saat	0.0	Pr2

Kod	İsim	Aralık	°C/° F	
CCS	Sürekli döngü için ayar değeri	(-55.0÷150,0°C) (-67÷302°F)	3	Pr2
COn	Sensör arızası ile kompresör açık kalma süresi	0 ÷ 255 dakika	15	Pr2
COF	Sensör arızası ile kompresör kapalı kalma süresi	0 ÷ 255 dakika	30	Pr2
CH	Aksiyon türü	CL=soğutma; Ht=ısıtma	cL	Pr1
CF	Sıcaklık ölçüm birimi	°C ÷ °F	°C	Pr2
rES	Gösterim	in=kesir; dE=ondalıklı	dE	Pr1
dLy	Sıcaklık gösterim gecikmesi	0 ÷ 20.0 min (10 saniye)	0	Pr2
IdF	Defrost döngü aralıkları	1 ÷ 120 dakika	8	Pr1
MdF	Azami defrost uzunluğu	0 ÷ 255 dakika	20	Pr1
dFd	Defrost sırasında gösterim	rt, it, SEt, DEF	it	Pr2
dAd	Defrost sonrası azami gösterim gecikmesi	0 ÷ 255 dakika	30	Pr2
ALc	Sıcaklık alarmı konfigürasyonu	rE= ayara bağlı Ab = mutlak değere bağlı	Ab	Pr2
ALU	Azami sıcaklık alarmı	Set:-110.0°C; Set:+230°F	110	Pr1
ALL	Asgari sıcaklık alarmı	-50.0°C÷Set/ -58°F÷Set	-50.0	Pr1
AFH	Sıcaklık alarmı düzeltmesi için fark değeri	(0,1°C÷25,5°C) (1°F÷45°F)	1	Pr2
ALd	Sıcaklık alarmı gecikmesi	0 ÷ 255 dakika	15	Pr2
dAo	Kalkışta sıcaklık alarmı gecikmesi	0 ÷ 23saat 50dakika	1.3	Pr2
AP2	Kondanser sıcaklık alarmı için sensör	nP; P1; P2; P3; P4	P4	Pr2
AL2	Kondanser düşük sıcaklık alarmı	(-55 ÷ 150°C) (-67÷302°F)	-40	Pr2
AU2	Kondanser yüksek sıcaklık alarmı	(-55 ÷ 150°C) (-67÷302°F)	110	Pr2
AH2	Kondanser sıcaklık alarmı düzeltimi için fark ayar değeri	[0,1°C ÷ 25,5°C] [1°F ÷ 45°F]	5	Pr2
Ad2	Kondanser sıcaklık alarmı gecikmesi	0 ÷ 254 (dakika) , 255=nU	15	Pr2
dA2	Kalkışta kondanser sıcaklık alarmı gecikmesi	0.0 ÷ 23h 50'	1,3	Pr2
bLL	Kondanser düşük sıcaklık alarmında kompresör kapanması	n(0) - Y(1)	n	Pr2
AC2	Kondanser yüksek sıcaklık alarmında kompresör kapanması	n(0) - Y(1)	n	Pr2

Kod	İsim	Aralık	°C/°F	
tbA	Alarm rölesi devre dışı	n=no; y=yes	y	Pr2
oA1	2. röle yapılandırması	ALr = alarm; dEF = seçmeyin it; Lig =Light; AUS =AUX; onF=her zaman açık; Fan= seçmeyin; db = seçmeyin dF2 = seçmeyin	Lig	Pr2
AoP	Alarm rölesi polaritesi (oA1=ALr)	oP; cL	cL	Pr2
i1P	Dijital giriş polaritesi	oP=açma;CL=kapama	cL	Pr1
i1F	Dijital giriş konfigürasyonu	EAL, bAL, PAL, dor; dEF; Htr, AUS	dor	Pr1
did	Dijital giriş alarm gecikmesi	0÷255 dakika	15	Pr1
nPS	Basınç otomatiği aktivasyon sayısı	0 ÷15	15	Pr2
odc	Açık kapı durumunda kompresör durumu	no; Fan; CPr; F_C	no	Pr2
rrd	Açık kapı alarmında düzenlemenin yeniden başlaması	n – Y	y	Pr2
HES	Enerji tasarrufu için fark değeri	(-30°C÷30°C) (-54°F÷54°F)	0	Pr2
Adr	Seri adres	0÷247	1	Pr2
PbC	Sensör türü	Ptc; ntc	ntc	Pr1
onF	aç/kapa özelliği aktifliği	nu, oFF; ES	nu	Pr2
dP1	Oda sensörü	--	--	Pr1
dP3	Üçüncü sensör gösterimi	--	--	Pr1
dP4	Dördüncü sensör gösterimi	--	--	Pr2
rSE	Gerçek ayar değeri	ayar değeri	--	Pr2
rEL	Software versiyonu	--	--	Pr2
Ptb	Parametre kodu	--	--	Pr2

Üretici Firma:



İthalatçı Firma:



Ercan Teknik İklimlendirme Tic. ve San. A.Ş.
Tarlabası Bulvarı No.64 Taksim/İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 237 41 32 Fax: +90 212 237 41 79
Web: <http://www.ercanteknik.com>
E-mail: info@ercanteknik.com